

كراسة الشروط والمواصفات لعملية

تدعيم قريتي الجدي والمقضب بأعمدة انارة

للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية : / / ٢٠٢٠

مدة العملية : ستة أشهر

التأمين الابتدائي : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيه)

مليم جنيه

٤٠٠ ثمن الكراسة

٤٠ ١٠ % مصاريف إدارية

٤٤٠ إجمالي سعر الكراسة

مدير العقود

مدير الادارة الهندسية

رئيس مركز ومدينة الحسنة

{ عميد }

أسامة أحمد محمود عفش

اسم المقاول مقدم العطاء :

التوقيع:

العنوان:

٨. أى إشتراطات لكراسة الشروط والمواصفات يضعها المقاول يكون من شأنها المساس بالأسعار مرفوضة ويعتبر العطاء مرفوض عدا شرط قبول الخصم .

٩. يستبعد أى عطاء يحدد سعره بناء على خفض نسبة أو مبلغ من قيمة أقل العطاءات المقدمة كما يستبعد أى عطاء يخالف الحظر الوارد بالمادة (٢٦) بشأن المنوعين من تقديم العطاءات والمادة (٣٣) بشأن حظر تقديم أكثر من عطاء وذلك من مواد القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

١٠- مده العملية () من تاريخ إستلام الموقع .

١١- على المقاول أن يستخدم العدد الكافى من المهندسين النقابيين من الشعبة الخاصه بالأعمال المطلوب تنفيذها لمباشرة تنفيذ العمل أثناء مدة التنفيذ وإذا قصر فى إستخدام مهندسه يلتزم بدفع غرامه قدرها فقط (ألف جنيها) عن كل يوم يمر دون وجود المهندس بموقع العمل .

١٢- قيمة التأمين الإبتدائى لدخول العمليه مبلغ وقدره (جنيه) وعند السداد بخطاب ضمان يجب أن يكون بدون أى شروط وسارى لمدة لا تقل عن ١٢٠ يوم من تاريخ فتح المظاريف الفنية للعملية ويمد بنفس مدة مد سريان العطاء . ويزيادة شهر .

١٣- وقيمة التأمين النهائى ٥ ٪ من قيمة العقد سارى المفعول بخوال مدة تنفيذ العملية وحتى نهاية مدة الضمان بالإضافة إلى مدة ثلاثين يوماً أخرى ويجدد لحين الإنتهاء من التسليم النهائى للعملية ويسدد خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار بالترسيمة وفى حالة عدم السداد فى المهلة المحددة من تاريخ الإخطار بالترسيمة يتم تطبيق ماجاء بالقانون ٢٠١٨ / ١٨٢ بشأن إلغاء العقد أو تنفيذه على الحساب بمعرفة صاحب العطاء التالى فى الترتيب مع تحمله كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك .

١٤- المقاول مسنول عن الإقامة الكاملة عن العمال وكذلك إنتقالهم والتأمين عليهم .

١٥- كل خطأ أو سهو فى المواصفات الفنية أو الكميات أو الرسومات بشأن مقايسة العملية موضوع التعاقد يتم تصحيحه بمعرفة الجهة الإدارية فى أى وقت وعلى المقاول أن يتقدم بملاحظاتة بهذا الشأن إن وجدت كتابية للجنة تلقى الإستفسارات والرد عليها فى الميعاد المحدد لجلسة الإستفسارات ويتم الرد عليها بالبريد السريع على عنوان مقدم الإستفسار خلال ثلاثة أيام من إنعقاد اللجنة وقبل ميعاد البت الفنى بأسبوع وفى حالة قبول الملاحظات التى يترتب عليها أى تعديل فى المواصفات أو الرسومات أو الكميات الواردة بالكراسة يتم إخطار باقى أصحاب العطاءات بذات الكيفية وفى نفس الميعاد وعلى كل مقاول يقوم بشراء الكراسة ذكر العنوان ورقم التليفون والفاكس على غلب الشراء وعلى العطاء الفنى المقدم منه .

١٦- يرفض أى عطاء يقوم فيه المقاول بتجزئة الكميات وعلى المقاول وزن أسعاره حسب الكميات الواردة بالكراسة .

١٧- للمجلس الحق فى تغيير موقع العمل فى نطاق مركز ومدينة الحسنة دون المطالبه بفروق أسعار من جانب مقدم العطاء .

١٨- يلتزم مقدم العطاء بتنفيذ العملية الذى يصدر له أمر شغل من المجلس على أن يقوم بإستلام الموقع خلال أسبوع من تاريخ أمر الشغل وفى حالة رفضه يتم التنفيذ على حسابه مع تحمله كافة فروق الأسعار .

١٩- على المقاول مقدم العطاء أرفاق قيمة التأمين الإبتدائى داخل مظروف العطاء الفنى .

٢٠- التنفيذ فى حدود الإعتماد المتاح وللمجلس الحق فى تنفيذ البنود الواردة بالمقايسة بما يتماشى مع الإعتماد المخصص للعملية سواء بالزيادة أو النقص بما يتجاوز ٢٥ ٪ من كل بند خلال مدة التنفيذ بذات الأسعار مع الأخذ فى الإعتبار أولوية العطاء لذا يراعى وضع أسعار متوازنة .

٢١- يستبعد أى عطاء يتضمن أى شروط مخالفة للشروط العامة والخاصة بالكراسة .

٢٢- يستبعد أى عطاء يرد بعد الميعاد المحدد لفتح المظاريف الفنية .

٢٣- يستبعد أى عطاء لا يحتوى على قيمة التأمين الإبتدائى لدخول العملية .

٢٤- بالنسبة لأعمال الكهرباء يتحمل مقدم العطاء سداد رسوم إغلاق التيار الكهربائى لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وذلك بالنسبة لإعمال الجهد المتوسط (محولات - أعمدة جهد متوسط - كابلات) وفى حالة عدم السداد يتحمل المقاول غرامة على عدم إغلاق التيار خبقا للقانون وفى حالة الإستلام الإبتدائى بدون إغلاق تيار تظل الأعمال

- فى عهدة المؑاول لؑين إؑلاق الؑيار مع ؑؑمله الؑرامؑة وبعؑبر ؑاريخ إؑلاق الؑيار هو ؑاريخ هو بءاية ؑاريخ الإؑلام الإبتءائى الؑى ؑؑسب من عنءها بءاية مءة ضمان الإعمال .
- ٢٥- وبيؑم الؑنفيذ ؑؑبؑا للرسوماؑ والكروكياؑ المرفؑة لءا على مؑدم العطاء الؑأكد من الرسوماؑ والكروكياؑ للمشروع
- ٢٦- بيؑم المؑاسبؑة على ما بيؑم ؑنفيذة من أعمال على الؑبيعة وبيمكن الإؑؑفاءة منها كما بيؑم سءاء مسؑؑؑاؑ المؑاول عن ؑؑريق الءفع الألكؑرونى لءا على مؑدم العطاء ؑؑءيم ؑطاب باسم /رئيس مجلس مءينة الؑسنة موضؑ به رقم الؑساب ، إسم المسؑفياء - إسم البنك - إسم الفرع
- ٢٧- ؑسرى أحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولأنؑءه الؑنفيذية وكراؑسة الشروؑ على هءا العؑء .

ؑوقيع المؑاول

رئيس مركز ومءينة الؑسنة

مءير إءارة العؑوء

(عميد)

مؑاسب /

عادل السيد مؑمود

أسامه أحمد مؑمء عفش

مقاييس تقديرية بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة
لتدعيم قريتي الجدى والمقضب بأعمدة إنارة خطه ٢٠٢١/٢٠٢٠

م	البيانات	الوحده	الكميه	الفئه		الإجمالى		ملاحظات
				م	ج	م	ج	
١-	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/٣٥٠ (٤٠٦/٣٨) بسمك (٤,٥ مم/٤ مم/٣,٥ مم) لا يقل الوزن عن ١٧٠ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صينى مسمار ١٠ اسم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافة بين كل عامودين ٣٥ م طولى والبند يشمل توريد وتركيب ذراع كشاف فردى من الحديد المجلفن قطر ١,٥ بوصة سمك ٢ مم بطول ١ م ملفوف بزوايه منفرجه مزود بقفيز حديد ٤ بوصة مجلفن عرض ٥ سم ومزود بعدد ٢ مسمار شامل التوريد والتركييب وحسب أصول الصناعة ومواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء	بالعدد	١٠					
٢-	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/١٥٠ (٣٠٤/٦) بسمك (٤,٥ مم/٤ مم/٣,٥ مم) لا يقل الوزن عن ١٠٧ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صينى مسمار ١٠ اسم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافة بين كل عامودين ٣٥ م طولى والبند يشمل توريد وتركيب ذراع كشاف فردى من الحديد المجلفن قطر ١,٥ بوصة سمك ٢ مم بطول ١ م ملفوف بزوايه منفرجه مزود بقفيز حديد ٣ بوصة مجلفن عرض ٥ سم ومزود بعدد ٢ مسمار شامل التوريد والتركييب وحسب أصول الصناعة ومواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء	بالعدد	٢٠					
٣-	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك الألومنيوم معزول قطاع ٣٥ مم من النوع الجيد والمعتمد والتركييب حسب أصول الصناعه كامل مما جميعه وحسب مواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء	م.ط	١٩٢٥٠					
٤-	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٥٠x٢ وات مصنوع من الألومنيوم المعالج طبقا للمواصفات الفنيه والقياسيه واعتماد العينه قبل التركيب مع تقديم كتالوج كامل بالتفاصيل عن العينه على أن يزود بسلك ترموبلاستيك للتوصيل ٢x٢ مم بطول ٣ م من نوع جيد ومعتمد ومطابق للمواصفات كامل مما جميعه.	بالعدد	١١٠					

