

ومحافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
الإدارة الهندسية
الإدارة العامة

كراسية

الشروط والمواصفات لعملية توريد معدات إنارة

* جلسة فتح المظاريف الفنية : يوم الأحد الموافق ٢٧/٩/٢٠١٥ الساعة الثانية
عشرراً ظهراً

* إسم مقدم العطاء :

* التأمين الإبتدائي : ٤٠٠٠ جنيه (فقط أربعة آلاف جنيه)

ثمن الكراسيه ٢٥٠ جنيه

مصاريف إداريه ٢٥ جنيه

الإجمالي ٢٧٥ جنيه

الشنون الماليه ()
قسم الإناره العامه ()
مدير عام الإدارة الهندسيه ()

يعتمد ،،،

رئيس مركز ومدينة العريش

()

م / محمد فهمي البيك

الشروط العامة

- ١- الإلتزام بالموصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والموصفات
- ٢- يرفق بالمظروف الفنى تأمين إبتدائى بمبلغ ٤٠٠٠ جنيه فقط أربعة آلاف جنيه يزداد إلى ٥٪ عند الرسو
- ٣- يتم الفحص والإستلام بمخازن مجلس مدينة العريش
- ٤- الدفع بعد الفحص والإستلام بشيك
- ٥- مدة التوريد شهرين من تاريخ إستلام أمر التوريد
- ٦- تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق ٢٧/٩/٢٠١٥
- ٧- العرض سارى لمدة ٩٠ يوم من الإرتباط
- ٨- للمجلس الحق فى رفض أى عطاء أو إلغاء المناقصه بدون إبداء الأسباب
- ٩- تقدم العطاءات بمظروفيين أحدهما فنى والآخر مالى
- ١٠- المرفقات بالمظروف الفنى :-
 - المواصفات الفنية
 - الكتالوج
 - سابقة أعمال
 - البطاقه الضريبيه
 - القيد فى السجل التجارى أو الصناعى حسب نوع النشاط
 - التسجيل فى ضريبة المبيعات
 - توضيح جهة المنشأ والصنع
 - التأمين الإبتدائى
 - مدة الضمان

- مستندات سداد الرسوم الجمركية للأصناف المستورده
- عنوان مركز الصيانه وأماكن بيع قطع الغيار
- بيان الشكل القانونى لمقدم العطاء
- أى مستندات أخرى تخص موضوع التوريد
- ١١- القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكملًا لهذه الشروط
- ١٢- المرفقات بالمظروف المالى : -
- قوائم الأسعار

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
قسم الإنارة

المواصفات الفنية الخاصة بكشاف LED إنارة شوارع بقدرة ١٠٠ وات طراز AC 116

- ١- جسم الكشاف مصنوع من الألومنيوم المسبوك
- ٢- نوع الدهان إلكتروستاتيك
- ٣- درجة الحماية IP 65
- ٤- الكشاف مكون من عدد (٢) عدسه LED بقدرة ٥٠ وات للوحده
- ٥- قدرة الكشاف ١٠٠ وات $\pm 5\%$
- ٦- زاوية توزيع إضاءة العدسه ١٢٠ درجة $\times 60$ درجة
- ٧- ذراع الكشاف متحرك يمكن توجيهه
- ٨- قطر الذراع ٦٠ مم $\pm 5\%$
- ٩- نوع اللمبه COB-LED BRIDGELUX
- ١٠- درجة حرارة لون اللمبه ٥٠٠٠ - ٥٥٠٠ K
- ١١- العمر الافتراضى لللمبه ٥٠٠٠٠ HRS
- ١٢- معامل قدرة المحول $PF > 0.95$
- ١٣- درجة حماية المحول $IP < 65$
- ١٤- المحول بحماية : -
- أ- OVER CURRENT PROTECTIO
- ب- OVER VOLTAGE PROTECTION
- ج- UNDER VOLTAGE PROTECTION
- ١٥- قدرة عمل المحول من ٨٥ - ٢٦٥ فولت - ٥٠ هرتز

- ١٦- شدة تيار المحول لا تزيد عن ٥٠٠ مللى أمبير
- ١٧- شدة إنارة الكشاف < 100 LUM/W
- ١٨- درجة الحرارة من ٥ - ٧٠ درجة
- ١٩- الكشاف صناعه مصريه أو مستورده
- ٢٠- الكشاف ذات ضمان لا يقل عن ثلاث سنوات على كل الأجزاء

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
قسم الإنارة العامه

إشروط الخاصه

- ١- ضرورة تقديم عينه كامله للكشاف ولن يلتفت لأى طلب بدون عينه.
- ٢- ضرورة تقديم شهادة إختبار معتمده من الجهات ذات الإختصاص داخل الجمهوريه .
- ٣- التأكد من المواصفات الخاصه للكشاف المرفقه .
- ٤- التنفيذ فى حدود الإعتمادات المالىه المتاحه فى السنه المالىه الحالىه

توقيع مقدم العطاء

محافظة شمال سيناء
مجلس مدينة العريش
الإدارة الهندسية
قسم الإنارة العامة

مقاييسه تقديريه لعمليه / توريد كشافات إناره (LED)

م	بيان الأعمال	الوحده	الكميه	الفئه		الإجمالي	
				ق	جنيه	ق	جنيه
١	بالعدد توريد كشاف إنارة شوارع بقدرة ١٠٠ وات يعمل بنظام (LED)	بالعدد	١٧٦				
	الجماليه						

اللجنه
-١
-٢
العريش
(
مدير عام الإدارة الهندسيه
(
م / سعيد شعبان
يعتمد ،،،
وكيل الوزاره
رئيس مركز ومدينه
)
م / محمد فهمي البيك