

كراسة الشروط والمواصفات لعملية

تدعيم قريتي الجدي والمقضب بأعمدة انارة

للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية : / / ٢٠٢٠

مدة العملية : ستة أشهر

التأمين الابتدائي : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيهه)

مليم جنيه

٤٠٠

ثمن الكراسية

٤٠

١٠ % مصاريف إدارية

٤٤٠

إجمالي سعر الكراسية

مدير العقود

مدير الإدارة الهندسية

رئيس مركز ومدينة الحسنة

{ عميد }

أسامة أحمد محمود عفش

اسم المقاول مقدم العطاء :

التوقيع:

العنوان:

مقاييس تقديرية بالكميات والمواصفات الفنية المطلوبة
لتدعيم قريتي الجدي والمقضب بأعمدة إنارة خطة ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملاحظات	الإجمالي		الفئة		الكمية	الوحدة	البيان	م
	ج	م	ج	م				
					٢٥	بالعدد	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/٢٥٠ (٤١٠٦/١٠٨) بسمك (٤,٥ مم/٤ مم/٣,٥ مم) لا يقل الوزن عن ١٧٠ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صيني مسمار ١٠ اسم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافة بين كل عامودين ٢٥ م طولى والبند يشمل توريد وتركيب ذراع كشاف فردى من الحديد المجلفن قطر ١,٥ بوصة سمك ٢ مم بطول ١ م ملفوف بزاوية منفرجه مزود بقفيز حديد ٤ بوصة مجلفن عرض ٥ سم ومزود بعدد ٢ مسمار شامل التوريد والتركيب وحسب أصول الصناعة ومواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء	١
					٤٥	بالعدد	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/١٥٠ (٣١٠٤/١٠٦) بسمك (٤,٥ مم/٤ مم/٣,٥ مم) لا يقل الوزن عن ١٠٧ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صيني مسمار ١٠ اسم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافة بين كل عامودين ٢٥ م طولى والبند يشمل توريد وتركيب ذراع كشاف فردى من الحديد المجلفن قطر ١,٥ بوصة سمك ٢ مم بطول ١ م ملفوف بزاوية منفرجه مزود بقفيز حديد ٢ بوصة مجلفن عرض ٥ سم ومزود بعدد ٢ مسمار شامل التوريد والتركيب وحسب أصول الصناعة ومواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء	٢
					١٢٢٥٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك الألومنيوم معزول قطاع ٣٥ مم من النوع الجيد والمعتمد والتركيب حسب أصول الصناعة كامل مما جميعه وحسب مواصفات شركة القناة لتوزيع الكهرباء	٣
					٥٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٥٠×٢ وات مصنوع من الألومنيوم المعالج طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية واعتماد العينه قبل التركيب مع تقديم كتالوج كامل بالتفاصيل عن العينه على أن يزود بسلك ترموبلاستيك للتوصيل ٢×٢ مم بطول ٣ م من نوع جيد ومعتمد ومطابق للمواصفات كامل مما جميعه.	٤
					الإجمالي :- فقط وقدره			

رئيس مركز ومدينة الحسنة

رئيس هندسة كهرباء الحسنة

الإدارة الهندسية

أسامه أحمد محمود عفش

عميد /

محمود السيد امبابي

م

محمد أحمد لافى