

كراسة الشروط ومواصفات لعملية

تدعيم قريتي وادي العمرو والمغارة بأعمدة انارة

للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٠

تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنية : / / ٢٠٢٠

مدة العملية : ستة أشهر

التأمين الابتدائي : ١٠٠٠٠ (عشرة الاف جنيهه)

مليم جنيهه

٤٠٠

ثمن الكراسية

٤٠

١٠ % مصاريف إدارية

٤٤٠

إجمالي سعر الكراسية

مدير العقود

مدير الإدارة الهندسية

رئيس مركز ومدينة الحسنة

{ عميد }

أسامة أحمد محمود عفش

اسم المقاول مقدم العطاء :

التوقيع:

العنوان:

مقاييسه تقديريه بالكميات والمواصفات الفنيه المطلوبه

لتدعيم قريته وادى العمرو والمغاره بأعمده إناره خطه ٢٠٢١/٢٠٢٠

ملاحظات	الإجمالي		الفئه		الكميه	الوحده	البيانات	م
	ج	م	ج	م				
					٣٠	بالعدد	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/٣٥٠ (٤/٦/٨) بسمك (٤,٥م/٤م/٣,٥م) لا يقل الوزن عن ١٧٠ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صينى مسمار ١٠ اسم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافه بين كل عامودين ٣٥ م طولى والبند يشمل توريد وتركيب ذراع كشاف فردى من الحديد المجلفن قطر ١,٥ بوصة سمك ٢مم بطول ١م ملفوف بزوايه منفرجه مزود بقفيز حديد ٤ بوصة مجلفن عرض ٥ سم ومزود بعدد ٢ مسمار شامل التوريد والتركيب وحسب أصول الصناعه ومواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء	١
					٥٠	بالعدد	توريد وتركيب عامود جهد منخفض ٨/١٥٠ (٣/٤/٦) بسمك (٤,٥م/٤م/٣,٥م) لا يقل الوزن عن ١٠٧ كجم كامل بالدهانات والبند يشمل تركيب عدد ٥ عازل صينى مسمار ١٠ اسم كامل بالحامل والقفيز لكل عامود على أن تكون المسافه بين كل عامودين ٣٥ م طولى والبند يشمل توريد وتركيب ذراع كشاف فردى من الحديد المجلفن قطر ١,٥ بوصة سمك ٢مم بطول ١م ملفوف بزوايه منفرجه مزود بقفيز حديد ٣ بوصة مجلفن عرض ٥ سم ومزود بعدد ٢ مسمار شامل التوريد والتركيب وحسب أصول الصناعه ومواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء	٢
					١٤٠٠٠	م.ط	بالمتر الطولى توريد وتركيب سلك ألونيوم معزول قطاع ٣٥مم من النوع الجيد والمعتمد والتركيب حسب أصول الصناعه كامل مما جميعه وحسب مواصفات شركة القناه لتوزيع الكهرباء	٣
					٥٠	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٥٠x٢ وات مصنوع من الألونيوم المعالج طبقا للمواصفات الفنيه والقياسيه واعتماد العينه قبل التركيب مع تقديم كتالوج كامل بالتفاصيل عن العينه على أن يزود بسلك ترموبلاستيك للتوصيل ٢x٢مم بطول ٣م من نوع جيد ومعتمد ومطابق للمواصفات كامل مما جميعه.	٤
							الإجمالي :- فقط وقدره	

رئيس مركز ومدينة الحسنه

رئيس هندسة كهرباء الحسنه

الإدارة الهندسيه

عميد /

/م

/م

أسامه أحمد محمود عفش

محمود السيد امبابي

محمد أحمد لافى